

Руководитель

*А. С. Геркин*



«11» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Рекомендуемая форма

## Паспорт доступности социальных объектов № \_\_\_\_\_

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Ильино  
Липецкого муниципального района Липецкой области.

(полное юридическое наименование объекта)

Липецкий Район с. Ильино тел (факс) 756189 [schola1jno@mail.ru](mailto:schola1jno@mail.ru)

(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_ (наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта Липецкий муниципальный район

Вид деятельности средняя общеобразовательная школа

Форма собственности объекта оперативное управление

Размещение объекта Липецкий район с. Ильино

отдельно стоящее здание 3 этажей;      встроенное;      пристроенное;      \_\_\_\_\_ этаж в здании;

год постройки (капитального ремонта) 1976

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)

Раздел №

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Вход на территорию №1	К	О	С	Г			
	-Знак доступности учреждения  -Путь к главному (специализированному) входу в здание	К	О	С	Г	Да		
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			С		Нет		
	-места отдыха: через 200 м		О			Нет		
	-указатели направления движения	К	О		Г	Нет		
	-ширина полосы движения	К	О			300		
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	К	О	С		300		

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание  
 Раздел № (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус  
 к лестнице)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	К			не более 2,5 см	2		
	-высота наружного порога	К			не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные (А)				признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				признак	Да		
	-ширина проема в свету	К			не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Высота площадки				норматив не установлен	50		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К	О	С	наличие	Нет		
	-Габариты площадки				не менее 220x220 см			
	-глубина	К			не менее 220 см	220		
	-ширина	К			не менее 220 см	220		
	-Навес	К	О	С	наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	К	О	С	наличие	Да		
	Лестница наружная				наличие			
	-Высота ступеней и ширина проступи				15x30			
	-Высота подьема ступеней		О	С	не более 15 см.	20		
	-Одинаковая геометрия всех ступеней		О	С	Соблюдается	Да		
	-Ширина проступи		О	С	не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска ступеней							
	-первая ступень			С	наличие	Нет		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	- последняя ступень			С	наличие	Нет		
	- Несколько покрытие		О	С	наличие	Нет		
	- Поручни с двух сторон		О	С	наличие	Нет		
	- горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С	не менее 30 см			
	- горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С	не менее 30 см			
	- на высоте		О	С	85-95 см			
	- Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			С	наличие	Нет		
	- вверху (ширина)			С	60 см			
	- внизу (ширина)			С	60 см			
	Пандус к лестнице				наличие	Да		
	- Несколько покрытие	К	О		наличие	Да		
	- Поручни с двух сторон	К	О		наличие	Нет		
	- высота верхних поручней		О		85 - 95 см			
	- высота нижних поручней	К			70 см			
	- горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	К	О		не менее 30 см			
	- Разворотные площадки							
	- Наличие разворотной площадки вверху	К			наличие	Да		
	(глубина)	К			не менее 150 см	200		
	(ширина)	К			не менее 150 см	200		
	- Наличие разворотной площадки внизу	К			наличие	Да		
	(глубина)	К			не менее 150 см	200		
	(ширина)	К			не менее 150 см	200		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	-Уклон	К			h/l - не более 1/12 (8%)	8		
	-Ширина марша	К			не менее 100 см			
	Тамбур	К			наличие	Да		
	-Габариты тамбура				не менее 220x180 см			
	-глубина	К			не менее 220 см	220		
	-ширина	К			не менее 180 см	180		
	-Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	К			не более 2,5 см	2		
	-высота наружного порога	К			не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные				признак			
(А)								
	-двери распашные (Р)				признак	Да		
	-ширина проема в свету	К			не менее 90 см	900		

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические

Раздел № помещения -> Санузлы (кабины открытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Санузел отдельный №1	К	О	С				
	- Дверной проём							
	- высота внутреннего порога	К			не более 2,5 см	1		
	- высота наружного порога	К			не более 2,5 см	1		
	- Ширина проема двери в свету	К			не менее 90 см	1000		
	- Знак доступности помещения				наличие	Нет		
	- Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О		не менее 1 ед.	1		
	- Кабины							
	- Габариты				не менее 180x165 см			
	- минимальная глубина	К			не менее 180 см	180		
	- минимальная ширина	К			не менее 165 см	165		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом				не менее 80x120 см			
	- глубина	К			не менее 120 см	120		
	- ширина	К			не менее 80 см	80		
	- ручки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О		наличие	Нет		
	- опорные поручни	К	О		наличие	Да		
	- тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			С	30 см			
	- Раковина				наличие	Да		
	- высота раковины	К	О		75-85 см	80		
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	К			не менее 130 см	130		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2   зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)			3	4	5	6	7
	опорный поручень	К			не менее 85 см наличие	85 Да		

Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел № Этаж 1 -> Помещения для питания -> Помещение для питания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Помещение для питания №1	К	О					
	-Возможность одноменного обслуживания лиц, передвигающихся на креслах-колясках	К	О		90%	90		
	-Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	К			не более 2,5 см	1		
	-высота наружного порога	К			не более 2,5 см	1		
	-Ширина проема двери в свету	К			не менее 90 см	1500		
	-Площадь 1 (одного) места	К	О		2-2,4 м2	05.02.2016		

**Обследование №**

**Анкета №** Анкета 1

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов) нет

**Раздел №**

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Вход на территорию №1	К	О	С	Г			
	Знак доступности учреждения   Путь к главному (специализированному) входу в здание	К	О	С	Г	Нет		
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			С		Нет		
	места отдыха: через 200 м		О			Нет		
	указатели направления движения	К	О		Г	Нет		
	ширина полосы движения	К	О			300		
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	К	О	С		400		

Обследование №

Анкета № Анкета 1

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание  
(крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус  
к лестнице) 45,47,48,49

Раздел №

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	К			не более 2,5 см	2		
	-высота наружного порога	К			не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные (А)				признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				признак	Да		
	-ширина проема в свету	К			не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Высота площадки				норматив не установлен	50		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К	О	С	наличие	Нет		
	-Габариты площадки				не менее 220x220 см			
	-глубина	К			не менее 220 см	220		
	-ширина	К			не менее 220 см	220		
	-Навес	К	О	С	наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие	К	О	С	наличие	Да		
	Лестница наружная				наличие			
	-Высота ступеней и ширина проступи				15x30			
	-Высота подъема ступеней		О	С	не более 15 см.	10		
	-Одинаковая геометрия всех ступеней		О	С	Соблюдается	Да		
	-Ширина проступи		О	С	не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска ступеней							

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	-первая ступень			С	наличие	Нет		
	-последняя ступень			С	наличие	Нет		
	-Несколько покрытие		О	С	наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон		О	С	наличие	Нет		
	-горизонтальные завершения поручня вверх с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С	не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения поручня вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)			С	не менее 30 см			
	-на высоте		О	С	85-95 см			
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			С	наличие	Нет		
	-вверху (ширина)			С	60 см			
	-внизу (ширина)			С	60 см			
	Пандус к лестнице				наличие	Да		
	-Несколько покрытие	К	О		наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон	К	О		наличие	Нет		
	-высота верхних поручней		О		85 - 95 см			
	-высота нижних поручней	К			70 см			
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием	К	О		не менее 30 см			
	-Разворотные площадки							
	-Наличие разворотной площадки	К			наличие	Да		
	-разворотная площадка вверх (глубина)	К			не менее 150 см	150		
	-разворотная площадка вверх (ширина)	К			не менее 150 см	150		
	-Наличие разворотной площадки	К			наличие	Да		
	-разворотная площадка вниз (глубина)	К			не менее 150 см	150		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2  -разворотная площадка внизу (ширина)  -Уклон  -Ширина марша Тамбур  - Габариты тамбура  -глубина  -ширина  -Дверной проём  -высота внутреннего порога  -высота наружного порога  -двери автоматические раздвижные (А)  -двери распашные (Р)  -ширина проема в свету	3				4	5	6	7
		К				не менее 150 см	150		
		К				h/l - не более 1/12 (8%)	13		
		К				не менее 100 см	100		
		К				наличие	Да		
						не менее 220x180 см			
		К				не менее 220 см	300		
		К				не менее 180 см	200		
		К				не более 2,5 см	1		
		К				не более 2,5 см	1		
						признак	Нет		
						признак	Да		
		К				не менее 90 см	90		

Обследование №

Анкета № Анкета 1.

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ->  
 Раздел № Пути движения (коридор/холл)6, 11, 15, 19,  
 22, 39, 41, 43

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Коридор/холл №1	К	О	С				
	Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)   - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см   - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)   - Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ   - Тактильная полоса   - Ширина коридора менее 150 см.				не менее 25 м			
		К	О		не менее 1 ед. на этаж	1		
		К	О	С	не менее 1 ед. на этаж	1		
				С	не более 10 см.	0		
				С	Наличие	Нет		
					Наличие	Да		
					Наличие	Да		
	-Наличие разворотных площадок   -Разворотная площадка №1	К						
	-глубина	К			не менее 150 см	150		
	-ширина	К			не менее 150 см	150		
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К			не менее 120 см	120		

**Обследование №**

**Анкета №** Анкета 1

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)2, 12, 16, 18, 30, 34

№ помеш. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1	К	О						
	-Габариты зоны сидения, глубина	К				не менее 120 см	120		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	1		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	1		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	150		
	-ширина	К				не менее 150 см	150		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	70		

**Обследование №**

**Анкета № Анкета 1**

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические  
 помещения -> Санузлы (кабины открытые,  
 раковина)4,13, 14, 27,28,29, 32, 38

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2	3			4	5	6	7
	Санузел отдельный №1	К	О					
	-Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	К			не более 2,5 см	1		
	-высота наружного порога	К			не более 2,5 см	1		
	-Ширина проема двери в свету	К			не менее 90 см	90		
	-Знак доступности помещения				наличие	Нет		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	К	О		не менее 1 ед.	0		
	-Кабины							
	-Габариты				не менее 180x165 см			
	-минимальная глубина	К			не менее 180 см			
	-минимальная ширина	К			не менее 165 см			
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом				не менее 80x120 см			
	-глубина	К			не менее 120 см			
	-ширина	К			не менее 80 см			
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		О		наличие			
	-опорные поручни	К	О		наличие			
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			С	30 см			
	-Раковина				наличие	Да		
	-высота раковины	К	О		75-85 см	50		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2  -зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)  -зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)  -опорный поручень	К	О	С	Г	4 не менее 130 см не менее 85 см наличие	5 130 85 Нет	6 7	7

**Обследование №**

**Анкета № Анкета 1**

**Раздел №** Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения 1, 36, 40, 46, 50

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность			Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С				
1	2 Прочие помещения №1  - Дверной проём	3			4	5	6	7
	- высота внутреннего порога	К	О		не более 2,5 см	1		
	- высота наружного порога	К			не более 2,5 см	1		
	- Ширина проема двери в свету	К	О		не менее 90 см	90		
	- Подходы к оборудованию и мебели	К	О		не менее 90 см	90		
	- Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	К			не менее 120 см	120		
	- Ширина пути движения в чистоте							
	- При движении кресла-коляски в одном направлении	К	О		не менее 150 см	150		
	- Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	О		не менее 120 см	120		